

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. v platném znění

BYTOVÝ DŮM REZIDENCE STOCHOVSKÁ

Pozemek p.č. 1842, k.ú. Ruzyně



Vypracoval: Ing. František Kopačík

Energetický specialista č. osvědčení 0481

Zakázka č.: 1191/2017

Datum: 5.3.2018

Handwritten signature of Ing. František Kopačík.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 140428.0

Ulice, číslo: Stochovská

PSC, místo: 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3694,4 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,38 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 3004,6 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



66 / Dop.



Dop.

94

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

197,114

281,631

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☒
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☒
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☒
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 34,1
Zemní plyn: 163

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie		Měrné hodnoty		kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádné uspokojení	A	0,27 / Dop.	21 / Dop.				5 / Dop.
	B			5 / Dop.			
	C					34 / Dop.	
	D						
	E						
	F						
Mimořádné neuspokojení	G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		63,52	2,68	13,88		102,65	14,39

Zpracovatel: Ing. František Kopačík

Kontakt: Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou
602411429 / projekce@felivos.cz

Osvědčení č.: 0481

Vyhotoveno dne: 5. 3. 2018

Podpis: